

HODNOCENÍ VEDOUcíHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor diplomové práce:

BC. Jiří Novosad

Vedoucí diplomové práce:

ing.arch.Eliáš Luboš

Předmětem diplomové práce byl - **Plyfunkční dům – Bystřice pod Hostýnem**

Podkladem byla podrobná architektonická studie v měřítku 1/100 vypracovaná studentem a vizualizace řešeného objektu ve variantách.

Student pracoval koncepčně a spolehlivě. Danou problematiku řešil student ve variantách .

Vzhled objektu odpovídá danému typu staveb. Stavba vhodně doplňuje stávající sportovní zařízení v Bystřici pod Hostýnem s novými parkovacími plochami u objektu.

Stavba v navrhovaném rozsahu odpovídá moderním nárokům na současné stavby tohoto typu a zároveň koresponduje s okolní zástavbou, pokud jde o objemový výraz.

Konstrukční řešení objektu je danému tématu přiměřené. Řešení posledního patra ubytování s vyšší konstrukční výškou s pohledem v rozsahu celé dispozice je značně neekonomické.

V části sportovní je nelogické velkorysé řešení schodišť a komunikací a malá kapacita šaten pro návštěvníky . Dispozice zázemí šaten je v některých částech naopak poddimenzovaná . Doporučuji otvřít dveře z prostoru WC ve směru ven.

Zpracovaná diplomová práce má z hlediska stavebně konstrukčního a architektonického dobrou úroveň. Rozsah řešení a podrobnost dokumentace je na požadované úrovni. Grafická úroveň a zpracování projektu pomocí výpočetní techniky je na vysoké úrovni.

Při zpracování návrhu se diplomant dopustil pouze několika drobných dispozičních typologických nepřesností, které lze v další praxi odstranit po nabytí praktických zkušeností.

Předpokládám diplomantovo dobré uplatnění v projekčním řešitelském týmu nebo přímo ve stavebním procesu.

Klasifikační stupeň ECTS:

B/1,5

V Brně dne 23.1. 2017

W. B. Šteníř
Podpis

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS	A	B	C	D	E	F
Číselná klasifikace	1	1,5	2	2,5	3	4