

## POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor diplomové práce: Bc. Vlasta Antoňů

Oponent diplomové práce: Ing. Vít Bartolšic

Tématem závěrečné diplomové práce je ubytovna pro studenty. Dokumentace je zpracovaná ve stupni pro provedení stavby a obsahuje všechny náležitosti předepsané v zadání diplomové práce. Práce je zpracována na dobré technické, provozně technologické a grafické úrovni.

Z rozsahu práce je patrná pílě diplomantky, technické myšlení a schopnost zpracovat projekt do potřebných detailů.

K práci mám následující připomínky:

- Jaký technický význam mají v konstrukční skladbě střechy S7 dvě spádové vrstvy?

Dále mám k práci drobné připomínky:

- Posuvné interiérové dveře pro zazdění se dodávají včetně pouzdra pro zazdění nebo omítání. Z výkresové dokumentace nelze vyčíst způsob zabudování dveří.
- Dispozice WC muži, číslo místnosti 113 není ideální. V linii vstupu po otevření dveří se nachází umyvadlo.
- U pisoárových stání chybí podlahové vpusti.
- Dokáže vozičkář plně zasunou a vysunou dveře šířky 800 mm na bezbariérovém WC? Dveře musí být vybaveny madly. Vhodnější je použít širší posuvné předsazené dveře, nebo dveře otočné.
- Z ohledem na provoz a otevírání oken, je rozměr okenního křídla 1500x1750 mm příliš velký. Viz Společenská místnost č. 203.
- Čistící podlahové rohože vstupních dveří je vhodné umístit k prahu navazujících dveří.
- Ve výkresu skladby stropní konstrukce se v půdorysu nešrafuje zdivo.

Nedostatky, kterých se diplomantka při zpracování závěrečné práce dopustila, pramenily pravděpodobně z časové tísně. Připomínky a chyby by v praxi byly dořešeny ve fázi přípravy a realizace stavby.

Klasifikační stupeň ECTS: A/1

V Brně dne 26.1.2015

Ing. V. Z. B.   
Podpis

**Klasifikační stupnice**

|                     |   |     |   |     |   |   |
|---------------------|---|-----|---|-----|---|---|
| Klas. stupeň ECTS   | A | B   | C | D   | E | F |
| Číselná klasifikace | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |