

LEGENDA OZNAČENÍ

10 VKL - 1400/600	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORADO VENTIL KOMPAKT LEVÝ, DÉLKA 1400 mm, VÝŠKA 600 mm
KLMM 1820.600	TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORADO, VÝŠKA 1820 mm, DÉLKA 600 mm
TRP (6)	TERMOSTATICKÝ ROHOVÝ VENTIL, STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ 6
PŠ 15	PŘÍMÉ ŠROUBENÍ DN 15
RŠ 15	ROHOVÉ ŠROUBENÍ DN 15
TH	TERMOSTATICKÁ HLAVICE HONEYWELL THERA 4
Z	ZÁSOBNÍK GEMINOX BS100I
K	KOTEL GEMINOX THRi 1-10DC
K_{OS}	KOMÍNOVÝ SYSTÉM SERIO (BRILON), ODVOD SPALIN Ø80/125 mm, DÉLKA 0,5 m
KM	KOMÍNOVÝ SYSTÉM SERIO (BRILON), ODVOD SPALIN Ø125/160 mm
EN	EXPANZNÍ NÁDOBA, REFLEX EN R 8/3l, PŘIPOJENÍ R3/4
V	VENTILÁTOR STANDARD Ø100, ČASOVÝ SPÍNAČ
V	VENTILÁTOR STANDARD Ø125, ČIDLO VLHKOSTI, ČAS. SPÍN.
S	TEPLOTNÍ SENZOR, UMÍSTĚN 1,7 m NAD PODLAHOU A 1,7 m OD BAROVÉ PŘÍČKY
Č	TEPLOTNÍ ČIDLO UMÍSTĚNÉ V PODLAHOVÉM VYTÁPĚNÍ
T	PROGRAMOVATELNÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT UMÍSTĚN 1,7 m NAD PODLAHOU A 0,3 m OD ZÁRUBNĚ
S2	OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ, MĚĎ, IZOLOVÁNO

OTOPNÁ TĚLESA OSAZENA DO KONZOL OD FIRMY KORADO
MĚDĚNÉ POTRUBÍ VEDENO V PODLAZE
MĚDĚNÉ POTRUBÍ IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ
CHRÁNIČKA - PE VROUBKOVANÁ CHRÁNIČKA, DÉLKA 0,5 m, Ø25 mm

LEGENDA POTRUBÍ

———	TEPLÁ VODA
- - - -	STUDENÁ VODA
-E--E-	EXPANZNÍ POTRUBÍ
——▸——	SMĚR TOKU LÁTKY
——▷——	ZMĚNA PRŮŘEZU POTRUBÍ
A / A	PEVNÝ BOD, PŘÍCHYTKA PRO VYROVNÁNÍ TEPELNÉ ROZTAŽNOSTI
	VÝŠKOVÁ ZMĚNA

S

±0,000 = 223,75 m n.m.

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: BpV

VYPRACOVAL:	MAREK ŠTĚPÁNEK	VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VEVEŘÍ 331/95 602 00 BRNO
KONTROLOVAL:	ING. LUCIE HOŘÍNKOVÁ	
INVESTOR:		
VYTÁPĚNÍ POLYFUNKČNÍHO OBJEKTU	FORMÁT	8×A4
	DATUM	25.5.2012
	ŠKOLNÍ ROK	2011/2012
PŮDORYS 3NP	STUPEŇ	STAVEBNÍ POVOLENÍ
	MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU 04