


LEGENDA

- X KK - KULOVÝ KOHOUT
- J- VK - VYPOUSTĚCÍ KOHOUT
- ZK - ZPĚTNÁ KLAHPKA
- F - FILTR
- T - TEPLOMĚR
- P - TLAKOMĚR
- TEPLÁ VODA
- STUDENÁ VODA
- EXPANZNÍ POTRUBÍ
- ZASOBNÍK GEMINOX BS 100I
- KOTEL GEMINOX THRI 1-10DC
- ROZDĚLOVAČ SBĚRAČ REHAU HDK-V, 4 OTOPNÉ VĚTVY
- EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX EN R 8I

POZNÁMKY

- ROZVODY Z MĚDĚNÉHO POTRUBÍ DO OTOPNÝCH TĚLES
- POTRUBÍ VEDENO V TI V PODLAŽE
- TLDOUŠKA TI POTRUBÍ JE STANOVĚNA VÝPOČTEM
- ROZVODY PE-X DO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
- VEDENO V SYS. DESCE VARIONOVA 30-2



±0,000 = 223,75 m n.m.

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: BpV

VYPRACOVAL:	MARKET ŠTĚPÁNEK	VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VEVERÍ 331/95 602 00 BRNO	
KONTROLOVAL:	ING. LUCIE HOŘÍNKOVÁ		
INVESTOR:			
VYTÁPĚNÍ POLYFUNKČNÍHO OBJEKTU		FORMÁT	8x44
		DATUM	25.5.2012
		ŠKOLNÍ ROK	2011/2012
TECH. MÍSTNOSTI		STUPEŇ	STAVEBNÍ POVOLENÍ
		MĚŘÍTKO 1:25	Č. VÝKRESU 08