



TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP		
OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
2.A01	Pokoj	19,99
2.A02	Pokoj	12,00
2.A03	Koupelna	6,28
2.A04	Předsíň	6,25
2.A05	Komora	2,40
2.A06	Lodžie	4,00
2.B01	Pokoj	21,85
2.B02	Pokoj	12,60
2.B03	Koupelna	5,65
2.B04	Předsíň	5,92
2.B05	Komora	1,44
2.B06	Lodžie	4,00
2.C01	Pokoj	21,54
2.C02	Pokoj	12,10
2.C03	Koupelna	6,03
2.C04	Předsíň	4,72
2.C05	Komora	2,03
2.C06	Lodžie	4,64
2.D01	Pokoj	21,54
2.D02	Pokoj	12,10
2.D03	Koupelna	6,03
2.D04	Předsíň	4,72
2.D05	Komora	2,03
2.D06	Lodžie	4,64
2.E01	Pokoj	21,54
2.E02	Pokoj	12,10
2.E03	Koupelna	6,03
2.E04	Předsíň	4,72
2.E05	Komora	2,03
2.E06	Lodžie	4,64
2.SP01	Schodiště	14,56
2.SP02	Chodba	35,49
2.SP03	Výtah	5,40
2.SP04	Chodba	11,28
		322,29 m²

LEGENDA ČAR

- — — — — STUDENÁ VODA
- — — — — TEPLÁ VODA
- — — — — CÍRKULACE
- — — — — POŽÁRNÍ VODOVOD
- KK KULOVÝ KOHOUT
- VKK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT KULOVÝ
- F FILTR
- CČ CÍRKULAČNÍ ČERPADLO
- PV POJISTNÝ VENTIL
- m² VODOMĚR
- D REDUKCE
- ⊖ TEPLoměR
- — — — — POŽÁRNÍ HADICOVÝ SYSTÉM
- H TLAKOMĚR

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2.NP

OZNAČENÍ SESTAVY	POPIS SESTAVY	POČET SESTAV
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA ZÁVĚSNÁ KERAMICKÁ BÍLÁ	5
U1	UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ ŠÍŘKY 500 mm	5
DJ	DŘEZ JEDNODUCHÝ NEREZOVÝ	5
SM	SPRCHOVÁ VANIČKA, 900 x 900 mm	5
AP	PŘÍPRAVA PRO AUTOMATICKOU PRAČKU	5
MN	PŘÍPRAVA PRO MYČKU NÁDOBÍ	5

**POZNÁMKY:**  
ROZVODY CÍRKULACE, STUDENÉ A TEPLÉ VODY JSOU NAVRŽENY V POTRUBÍ Z PPR, PN 20.  
ROZVODY POŽÁRNÍHO VODOVODU JSOU NAVRŽENY V OCELOVÉM POZINKOVANÉM POTRUBÍ.  
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA JE NAVRŽENA Z POTRUBÍ HDPE 100 SDR 11 – 63 x 5,8.  
POTRUBÍ Z PPR, PE 100 JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM x TLOUŠTKA STĚNY.  
POTRUBÍ OCELOVÉ POZINKOVANÉ JE OZNAČENO JMENOVITOU SVĚTLOSTÍ POTRUBÍ.

0,000 = 550,75 m n.m., B.pv. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK			
DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		
VYPRACOVAL	Kristýna Žáková		
VEDOUCÍ PRÁCE	Ing. Jakub Vřána, Ph.D.		
STAVEBNÍK	DVOŘÁKOVÁ – STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.		
MÍSTO STAVBY	ulice U Pikulky, parc. č. st. 1319, k. ú. Ždírec nad Doubravou [795640]		
NÁZEV STAVBY	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU SE ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM	FORMÁT	460/770
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 BYTOVÝ DŮM SE ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM	DATUM	05/2021
ČÁST	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	STUPĚŇ PD	DPS
OBSAH:	PŮDORYS 2.NP – VNITŘNÍ VODOVOD	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU 02