

# POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

**Autor diplomové práce :** Bc. Martin Procházka  
**Oponent diplomové práce:** Ing. Miroslav Rozehnal

---

Diplomant ve své práci řeší novostavbu Penzionu s restaurací v Libomyšli.


V řešené diplomové práci se diplomant dopustil následujících chyb a přehlédnutí:

- výrazněji popsat a okótovat přípojky inženýrských sítí (délky, dimenze), okótovat venkovní zpevněné plochy včetně parkoviště (pozor na kolizi parkovacího místa 07-13), chybí vyznačit napojení objektu na komunikaci, doplnit prostor areálu osvětlením, doporučuji vyznačit prostor pro odpadky, oddělit vjezd na pozemek samostatně pro hosty a provoz penzionu, pro vytyčení stavby je vhodné uvést body v souřadnicích X,Y (JTSK), vyznačit oplocení pozemku
- doporučuji zvětšit velikost vrátnice penzionu, hlavní vstup do hotelu osadit automatickými dveřmi a do podlahy osadit čistící rohož, vstup do technické místnosti (1.20) lépe navrhnout z prostoru penzionu
- popsat prostor výtahu v návaznosti na bezbariérovost, upřesnit odvětrání výtahové šachty
- chybné označení pevnostní třídy betonu, chybí popis zdícího materiálu mezipokojových stěn ve 2.NP a 3.NP
- dveře na WC lépe osadit bez prahu a otvírat dveře na WC směrem ven, invalidní hygienické zázemí doplnit o popis vybavení (madlo apod.), rozměry WC invalidé navrhnout dle platné legislativy, šatny a umývárny doporučuji lépe stavebně oddělit + doplnit místnosti oknem
- ukončení krokví u římsy provést dle tesařských pravidel
- zdůvodnit velikost železobetonových ztužujících věnců
- pozor na kondenzaci vodních par na povrchu ocelových nosníků v konstrukci střechy
- vyznačit svislé svody z terasy (2.NP) v úrovni přízemí
- upravit popis velikosti a tvar pozednice krovu

Předložená diplomová práce splňuje požadavky zadání diplomové práce.

Klasifikační stupeň ECTS: **C/2**

V Brně dne 24. 1. 2014

  
\_\_\_\_\_ podpis

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS	A	B	C	D	E	F
Číselná klasifikace	1	1,5	2	2,5	3	4