

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor diplomové práce: Bc. Jiří Bednář

Oponent diplomové práce: Ing. Tereza Bečková

Oponentní posudek byl vypracován na diplomovou práci s názvem „Bytový dům ve svahu“, kterou vypracoval diplomant Bc. Jiří Bednář ve školním roce 2013/2014.

Z hlediska provozního a architektonického se s úkolem diplomant vyrovnal velmi dobře. Diplomová práce je zpracována na odpovídající grafické úrovni, odpovídá zadání a rozsahem požadavkům na diplomovou práci.

K jednotlivým výkresům diplomové práce mám následující připomínky:

Výkres číslo 101 – Půdorys základů:

- Jakým způsobem bude řešeno napojení svislé a vodorovné hydroizolace v místě přechodu podsklepené části na nepodsklepenou?
- Zdůvodněte, proč není v přechodu podsklepené části na nepodsklepenou navržena svislá dilatace?
- Zdůvodněte zvolený způsob založení objektu.

Výkres číslo 102 – Půdorys 1S:

- Jak bude řešeno odvětrání prostoru garáží?
- Vysvětlete řešení odhlučnění výtahové šachty.

Výkres číslo 103 – Půdorys 1NP:

- Jakým způsobem bude řešeno odvodnění m.č.122 Sprechy a případně m.č.123 Lázeň?
- Kde bude skladováno čisté a špinavé prádlo z provozu (např. masérna)?

Výkres číslo 105 – Půdorys 3NP:

- Jak je řešen vstup a balkon (nezakresleno dveřní křídlo).

Závěrem lze konstatovat, že se diplomant zhostil daného úkolu, s výjimkou uvedených nedostatků, velmi dobře.

Část z výše uvedených připomínek však není vzhledem k zadání zásadního charakteru, ale pouze upozorňuje na některé nedostatky a nastiňuje místa, která by bylo vhodně řešit jinak, případně doplnit.

Doporučuji tedy Diplomovou práci k obhajobě a celkově ji hodnotím:

Klasifikační stupeň ECTS: *A/1*

V Brně dne 27. 01. 2014

T. Bečková
.....

Podpis

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS	A	B	C	D	E	F
Číselná klasifikace	1	1,5	2	2,5	3	4