

VÝPIS PRVKŮ STROPU :

- N2 NOSNÍK HELUZ MIAKO - 450, dl. 4 500 mm.....6 ks
- N3 NOSNÍK HELUZ MIAKO - 375, dl. 3 750 mm.....13 ks
- N4 NOSNÍK HELUZ MIAKO - 325, dl. 3 250 mm.....13 ks
- N5 NOSNÍK HELUZ MIAKO - 275, dl. 2 750 mm.....3 ks
- M1 STROPNÍ VLOŽKA HELUZ MIAKO 19/62,5.....470 ks
- K1 ŽB KONZOLA (380/500), dl. 1,25 m
- K2 ŽB KONZOLA (250/500), dl. 1,25 m
- P1 ŽB PRŮVLAK (380/500), dl. 7,13 m
- V1 ŽB VĚNEC (380/250), dl. 37,72 m
- V2 ŽB VĚNEC (250/250), dl. 13,20 m
- D1 ŽB DESKA, tl. 100 mm
- D2 ŽB DESKA, tl. 100 mm

VÝPIS OCELOVÝCH NOSNÍKŮ :

- I 200 dl. 4 600 mm 2 ks 241,0 kg
- I 180 dl. 1 880 mm 2 ks 82,3 kg



BETON ČSN EN 206-1 - C20/25 - XC1 (CZ) - CI 0,4 - D_{max} 16 - S3
OCEL B 500A, B 500B

POZNÁMKA :

- MONTÁŽ STROPU BUDE PROVEDENA DLE TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ VÝROBCE
- NOSNÍKY BUDOU UKLÁDÁNY MIN. 125 mm NA NOSNÉ ZDIVO OBJEKTU DO CEMENTOVÉHO LŮŽE
- A PŘI MONTÁŽI STROPU BUDOU PODEPŘENY DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE
- STROPNÍ VLOŽKY "MIAKO" SE KLADOU NA OSAZENÉ NOSNÍKY NA SUCHO, A PO JEJICH OSAZENÍ JE MOŽNO PROVÉST ZABETONOVÁNÍ STROPU BETONEM C 20/25 - DLE POKYNŮ VÝROBCE
- V ÚROVNI STROPNÍ KONSTRUKCE BUDE PROVEDEN ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC (SOUČÁSTÍ STROPU)
- Z BETONU C 20/25 A OCELI B 500B
- VÝZTUŽ DESKY D1 A D2, TL.100 mm - 2 x KARI SÍŤ 5/100-5/100.

- ZT1 PROSTUP 150 x 150 mm, VLOŽIT EPS 150 x 150 mm, TL. 60 mm
- DO DOBETONÁVKA, TL. 250 mm

c)				
b)				
a)				
ozn. změny	předmět změny	změnu provedl	podpis	datum



0,000 = 222,00 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK			
DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		
VYPRACOVAL	Radek Bužek		
KONTROLOVAL	Ing. Miloš Lavický, Ph.D.		
STAVEBNÍK	Ing. Ivo Veverka, Podhájí 810, 696 82 Bzenec		
MÍSTO STAVBY	Domanín, kat. území Domanín, parc. č. 681		
NÁZEV STAVBY	RODINNÝ DŮM NA SVAŽITÉM POZEMKU		
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 RODINNÝ DŮM	FORMÁT	8 A4
ČÁST	D.1.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	DATUM	05/2014
OBSAH:	VÝKRES SKLADBY STROPU NAD 1NP (0,000)	STUPEŇ PD	DPS
		MÉRÍTKO	Č. VÝKRESU
		1:50	D.1.2.02