MX.X
Číslo vstupu
Označení modulu

25Q13
LPN-25B
In = 25 A

25FI14
OFI-25-4-030AC-G
In = 25 A
Idn = 0.03 A

25B15

34Q13
LPN-25B
In = 25 A

34FI14
OFI-25-4-030AC-G
In = 25 A
Idn = 0.03 A

34B15

3f L3
3f L1
3f L1
3f L2
3f L2
3f L2
3f L3
3f L3
3f L2
3f L3

39 LPN-16B In = 16 A
40 LPN-16B In = 16 A
41 LPN-10B In = 10 A
42 LPN-10B In = 10 A
43 LPN-10B In = 10 A
44 LPN-16B In = 16 A
45 LPN-16B In = 16 A
46 LPN-16B In = 16 A
47 LPN-16B In = 16 A
48 LPN-16B In = 16 A

28B20 L2
30B20 L2

M16.2 | M12.9 | M17.1 | M17.2 | M12.10 | M12.11 | M13.1 | M13.2 | M13.3 | M13.4 | M13.5 | M13.6 | M13.7 | M13.8 | M13.9

20L23 CYKY3x1,5 Iz = 14 A 15 m
21L23 CYKY3x1,5 Iz = 14 A 11 m
22L23 CYKY3x1,5 Iz = 14 A 9 m
23L23 CYKY3x1,5 Iz = 14 A 7 m
24L23 CYKY3x1,5 Iz = 14 A 4 m
25L23 CYKY3x2,5 Iz = 18.5 A 8 m
26L23 CYKY3x2,5 Iz = 18.5 A 6 m
27L23 CYKY3x2,5 Iz = 18.5 A 5 m
28L23 CYKY3x1,5 Iz = 14 A 6 m
29L23 CYKY3x1,5 Iz = 14 A 4 m
30L23 CYKY3x1,5 Iz = 14 A 6 m
31L23 CYKY3x1,5 Iz = 14 A 5 m
32L23 CYKY3x2,5 Iz = 18.5 A 3 m
33L23 CYKY3x2,5 Iz = 18.5 A 18 m
34L23 CYKY3x2,5 Iz = 18.5 A 27 m
35L23 CYKY3x2,5 Iz = 18.5 A 4 m
36L23 CYKY3x2,5 Iz = 18.5 A 7 m

36.12 OSVĚTLENÍ L2 I = 0.68 A, B=1
36.13 OSVĚTLENÍ L2 I = 0.46 A, B=1
36.14 OSVĚTLENÍ L2 I = 0.46 A, B=1
36.15 OSVĚTLENÍ L2 I = 0.46 A, B=1
36.16 OSVĚTLENÍ L2 I = 0.46 A, B=1
39.1 MIKROVLNNÁ TR. L1 I = 9.12 A, B=1
40.1 MYČKA L3 I =10.9 A, B=1
41.1 KÁVOVAR L3 I = 4.56 A, B=1
42.1 OSVĚTLENÍ L2 I = 0.68 A, B=1
42.2 OSVĚTLENÍ L2 I = 0.68 A, B=1
43.1 OSVĚTLENÍ L2 I = 0.68 A, B=1
43.2 OSVĚTLENÍ L2 I = 0.68 A, B=1
44.1 ZÁSUVKY L2 I = 6.4 A, B=0.4
45.1 ZÁSUVKY L3 I = 6.4 A, B=0.4
46.1 ZÁSUVKY L1 I = 6.4 A, B=0.4
47.1 ZÁSUVKY L2 I = 6.4 A, B=0.4
48.1 ZÁSUVKY L3 I = 6.4 A, B=0.4

Vypracoval: Marek Račuch	AKCE: Víceúčelová stavba ADRESA Rozváděč 2NP	ZNAK FIRMY	Investor: JMÉNO PŘÍJMENÍ	Zak.číslo:	A.K.: / Listů: 2
Kontroloval:			Obsah: Rozváděč 2NP - Silnopr.	Změna/Datum:	V.č.: 505 / List: 2
Datum :				Měřítko:	