

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Diplomantka Bc. Tereza Maléřová

Oponent Ing. Luboš Věrný

Předloženou diplomovou prací (DP) Bc. Terezy Maléřové s názvem – **Obchodní centrum Orlová - stavebně technologický projekt** jsem prostudoval a srovnal dle přílohy k zadání DP.

Dle seznamu obsahu DP jsou pro zadanou stavbu zpracovány vybrané části stavebně-technologické přípravy výstavby. Odevzdaná DP sestává z: A – textové části, B – příloh. Studentka se v práci zabývá skeletem a střešním pláštěm budovy.

K práci mám tyto připomínky:


- Výkres ZS – chybí zaznačení zakázaného manipulačního prostoru jeřábu při všech způsobech patkování, plán by bylo vhodné připravit podklad pod budoucí parkoviště a využít ji jako zpevněnou plochu.
- Rozpočet – Chybí VRN
- Časový plán – místy nelogicky naznačená kritická cesta, činnosti mimo kritickou cestu nejsou zakončeny, prosím vysvětlit.
- KZP – Kontroly jsou popsány dobře, chybí zde tabulka ze které bude jasné kdo a kdy kontrolu provedl

Přes uvedené připomínky konstatuji, že diplomová práce je zpracována velmi pečlivě a řeší zadanou problematiku stavebně technologického projektu způsobem použitelným ve stavební praxi.

Uvedené připomínky podstatně neovlivňují celkovou velmi dobrou formální i technickou úroveň diplomové práce. Studentka prokázala velmi dobrou znalost v oboru stavební technologie. Její práci hodnotím stupněm

Klasifikační stupeň ECTS: A

V Brně dne 21. 1. 2016


Podpis

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS	A	B	C	D	E	F
Číselná klasifikace	1	1,5	2	2,5	3	4