

Posudek oponenta bakalářské práce

Název práce: Rodinný dům s provozovnou

Autor práce: Libor Pospíchal

Oponent práce: Ing. Et Bc. Aneta Aya Hnízdilová

Popis práce:

Pan Libor Pospíchal předložil k hodnocení svoji bakalářskou práci na téma „Rodinný dům s provozovnou“. Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby rodinného domu s provozovnou v nově vystavěné části obce Ždírec. Konstrukční systém rodinného domu je navržen ze systému HELUZ.

Hodnocení práce:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Odborná úroveň práce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Vhodnost použitých metod a postupů	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Využití odborné literatury a práce s ní	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Splnění požadavků zadání práce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Připomínky a dotazy k práci:

- Ve studii 2.NP mohlo být voleno vhodnější dispoziční uspořádání.
- Z jakého důvodu je navržena silikátová omítka?
- Musí být respektována uliční čára? Případně kde je tato informace dohledatelná?
- Jaký je rozdíl mezi katastrálním situačním výkresem a situačním výkresem širších vztahů?
- Do výkresu řezu severka nepatří.
- Absence tabulky – skladby, včetně materiálové specifikace a způsobu zabudování. Bude doplněno?
- U detailů chybí legenda hmot.
- V jaké vzdálenosti od stěny se stanovuje činitel denní osvětlenosti? Jaký je postup stanovení činitele denní osvětlenosti? Bude doplněno slovní vyhodnocení přílohy P4?
- Přiložené obrázky /výstupy ze softwaru/ musí být srozumitelné (grafické zpracování, čitelnost) a opatřeny detailním popisem, včetně kót a vyhodnocení. (viz P4, P5)
- Popište proslunění obývacího pokoje a kuchyně, podle přílohy P4, jak se stanoví?

Závěr:

Bakalářská práce svým rozsahem splňuje zadání. I přes výše uvedené nedostatky, doporučuji předloženou práci k obhajobě.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **B / 1,5**

Datum: 1. 6. 2018

Podpis oponenta práce

