

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor diplomové práce : Bc. Karel Plecitý

Oponent diplomové práce : Ing. Antonín Semrád

Diplomant Bc. Karel Plecitý vypracoval a předkládá k obhajobě diplomovou práci na téma "SPOLEČENSKÉ CENTRUM S OBCHODY V TŘEBÍČI "

Tato práce byla ukončena ve školním roce 2015/2016.

Společenské obchodní centrum je navrženo jako žb monolitický skelet s převážně žb monolitickou stropní konstrukcí. Strop nad kinosálem je zastropený pomocí žb průvlaků a stropních předpjatých panelů. Objekt je řešen s plochými střechami a výplňovým keramickým zdivem.

Zvolená technologie je vzhledem k charakteru stavby a danému místu stavby plně vyhovující.

Diplomant se ve své práci dopustil následujících chyb či přehlédnutí :

Hledisko provozně technické :

- vzhledem k původnímu terénu by bylo vhodné osadit objekt o cca 300 až 400 mm výše

Hledisko konstrukčního řešení a zásad zakreslování stavebních konstrukcí :

- v situaci není úplně jasné k čemu je navržený objekt výškově a polohově situován
- v půdoryse 1.np chybí zakreslení dešťových svodů ze stříšek nad vstupy (m.č.101,126)
- viditelné dešťové svody pod stropem v prodejnách by bylo vhodné zakrýt
- v řezech chybí označení výšek parapetů oken vzhledem k podlaze

Předložená práce splňuje požadavky zadání diplomové práce a obsahuje všechny požadované náležitosti. Diplomová práce je vypracována na vynikající úrovni a s velmi velkým přehledem.

Uvedené chyby či nejasnosti jsou omluvitelné vzhledem k minimálním zkušenostem diplomanta.

Doporučuji komisi zvážit udělení pochvaly děkanem fakulty za velmi kvalitně vypracovanou diplomovou práci.


Doporučuji rovněž komisi zvážit zařazení této diplomové práce pro výběr prací, které by mohly být oceněny v rámci Ceny ČKAIT.

Klasifikační stupeň ECTS : **A/1**

V Brně dne 18.1.2016

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS	A	B	C	D	E	F
Číselná klasifikace	1	1,5	2	2,5	3	4



podpis