

## Posudek oponenta bakalářské práce

Název práce: Bytový dům  
 Autor práce: Tomáš Malina  
 Oponent práce: Ing. Vendula Kvapilová

### Popis práce:

Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace stavby Bytového domu v Kroměříži. Objekt má atypický tvar složený ze dvou čtverců. Bytový dům je navržen pro 32 osob. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní, podsklepený. V podzemním podlaží se nachází prostory pro skladování, technické zázemí a volnočasové aktivity. V prvním podlaží se nachází hlavní vstup a dva byty, v druhém až čtvrtém podlaží se nachází pouze byty. Objekt je zděný z cihelných bloků se železobetonovou filigránovou stropní konstrukcí a plochou střechou.

### Hodnocení práce:

|                                               | Výborné                  | Velmi dobré                         | Dobré                               | Nevyhovující             |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Odborná úroveň práce                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Vhodnost použitých metod a postupů         | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 3. Využití odborné literatury a práce s ní    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 4. Formální, grafická a jazyková úprava práce | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Splnění požadavků zadání práce             | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |

### Připomínky a dotazy k práci:

- 1) Technická zpráva B není dokončena, a to ani z 50 %.
- 2) Jak větráte koupelny a wc? Pomocí VZT? Jak a kde je to popsáno?
- 3) Schodiště v půdorysu nesouhlasí se schodištěm v řezu – popište základní typy schodišť (z konstrukčního hlediska).
- 4) Výkres základů není zpracován ve stupni DPS.
- 5) Detaily nejsou dostatečně zpracovány.

### Závěr:

Student splnil zadání BP na požadované úrovni a projevils dobré znalosti získané studiem. Výše uvedené nedostatky jsou pravděpodobně způsobeny časovou tísní a nedostatečnou praxí v oboru.

Klasifikační stupeň podle ECTS:    **C / 2**

Datum: **29.5.2019**

Podpis oponenta práce: .....