

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor diplomové práce: Bc. Libor Londa

Oponent diplomové práce: Ing. Lukáš Žižka

Oponentní posudek byl vypracován na diplomovou práci s názvem „BYTOVÝ DŮM“, kterou vypracoval student Libor Londa ve školním roce 2014/2015. Projekt diplomové práce řeší zpracování projektové dokumentace pro novostavbu bytového domu.

K jednotlivým částem diplomové práce mám následující připomínky:

- V technické zprávě jsou nejasnosti s připojením objektu na IS.
- V situaci jsem nenašel přístřešek na komunální odpad, následně není v situaci zakreslený rozhledový trojúhelník.
- Výkres základu není kompletní, špatné řešení výtahové šachty, popisky jednotlivých šraf materiálů jsou nekompletní.
- Projektová dokumentace není zakreslena dle ČSN 01 34 20.
- V práci jsou špatně zakresleny základní prvky (schodiště, dveře...).
- Bezbariérové byty nejsou bezbariérové.
- Výkresy mezi sebou nekorespondují (výšky v řezu a v půdorysu).
- Všechny stropy jsou špatně navrženy.

Otázky oponenta:

- Jaký je minimální spád střechy?
- Jakým způsobem jste navrhoval strop nad 1. S?
- Prováděl jste výpočet parkovacích míst v objektu a jakým způsobem se výpočet provádí?
- Kde v objektu jsou navržena bezbariérová parkovací stání?

Předložená diplomová práce vykazuje poměrně velké množství chyb, které jsou pravděpodobně způsobené malou praxí studenta.

Klasifikační stupeň ECTS: D/2,5

V Brně dne 23. 1. 2015



Podpis

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS	A	B	C	D	E	F
Číselná klasifikace	1	1,5	2	2,5	3	4