

Posudek oponenta bakalářské práce

Název práce: Viladům Novolíšeňská Brno

Autor práce: Ondřej Veselý

Oponent práce: Ing. Arch. Adam Erben

Popis práce:

Obsahem bakalářské práce je návrh viladomu v okrajové části města.

Hodnocení práce:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu	☐	☐	☒	☐
2. Odborná úroveň práce	☐	☒	☐	☐
3. Vhodnost použitých metod a postupů	☐	☒	☐	☐
4. Využití odborné literatury a práce s ní	☐	☐	☐	☐
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce	☒	☐	☐	☐
6. Splnění požadavků zadání práce	☐	☐	☒	☐

Připomínky a dotazy k práci:

1.PP pochybuji nad ekonomičností projektu. Budovat podzemní patro kvůli čtyřem parkovacím místům? Z toho tři mají téměř samostatné vjezdy. Tam, kde je číslo „001“ vznikla velká (drahá) prázdná plocha.

1.NP ta pergola je tam tak trochu navíc. Umístěná na osu těch dveří, ale od každého rohu budovy jinak. Jak bude vypadat jsem se z pohledů nedozvěděl. Vizualizaci pergoly se autor vyhnul. Je to škoda, mělo se s tímto prvkem více pracovat. V kuchyni lednička umístěná naproti dřezu zaručí uživatelům neustálé přebíhání.

2.NP ve zprávě je psáno, že jde o nadstandardní byty. Nejsem si jist, jestli pračka ve sdíleném prostoru kuchyně a obývacího pokoje je znakem nadstandardního bytu. Autor opět umístí ledničku co nejdále od dřezu. K čemu slouží balkón hluboký 80cm? V ložnici na vyvětrání peřin a u jídelního stolu na cigaretu? Poměr cena konstrukce a praktické využití není příznivý.

3.NP v čem je výhoda, že 302 je již součástí bytu? 307 má tak velká okna, že se tam už nic jiného nevejde. Opravdu musí mít ložnice okno na sever i na východ? Ve 308 kudy povede odpad z pračky? Jak se bude využívat 80cm hluboký balkónek ve 309, když je hned vedle velkorysá terasa?

Pravá půlka severní fasády?

Nevyváženě na mě působí i východní pohled. Vše je napravo (arkýř a balkónky).

Západní pohled prezentuje, mimo jiné, již zmíněnou pergolu. Jak se budou umývat okna schodiště, když jsou jen na ventilačku?

Výkres C15 zobrazuje modřínové palubky v úrovni 0,000 beze spádu ke žlabu? Jak se tam ten žlab bude vůbec montovat, opravovat měnit? Možná, že to nejsou palubky, ale prkna se spárami. Voda jimi proteče přes štěrku na izolaci a ta odvede vodu nějakého sběrného kanálku, který prostupem přes... To by byl zajímavý stavební detail.

Závěr:

Z celé práce mi zůstal průměrný dojem. Výrazovými prostředky zde autor nehýří. Existence balkónů mě nepřesvědčila ani praktičností, ani výrazem.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **D / 2,5**

Datum: 20. února 2019

Podpis oponenta práce.....