

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor diplomové práce : Bc. Ronald Mích
Oponent diplomové práce: Ing. Miroslav Rozehnal

Diplomant ve své práci řeší novostavbu hotelu v Opavě.


V řešené diplomové práci se diplomant dopustil následujících chyb a přehlédnutí:

- oddělit pojem inženýrské sítě a přípojky inženýrských sítí, doporučuji výrazně vyznačit hlavní vstup do objektu, označené venkovní osvětlení uvnitř areálu hotelu nelze označit za veřejné osvětlení, prostor pro odpadky doporučuji vyčlenit na okraj řešeného území a chránit přístřeškem, prostor pro odpadky z kuchyně nutno zajistit v uzamčeném a chlazeném prostoru
- pro vytyčení stavby je vhodné uvést body v souřadnicích X,Y (JTSK)
- popsat prostor výtahu v návaznosti na bezbariérovost, upřesnit výšku přejezdu výtahu včetně odvětrání výtahové šachty
- doporučuji zvětšit prostor pultu recepce a hlavní vstup do hotelu osadit automatickými dveřmi a do podlahy osadit čistící rohož
- dveře na WC osadit bez prahu a doplnit předsíní, invalidní hygienické zázemí doplnit o popis vybavení (madlo apod.)
- doplnit zateplení stropu z vnější strany v ose D-9
- prostor kotelny a strojovny VZT odhlučnit od pobytových místností hotelu, v případě osazení stacionárních kotlů nutno provést rovnou podlahu
- vstup do pokoje č. 220 a 320 doplnit předsíní
- doporučuji snížit parapet oken do pokoje (ne okna pod stropem)
- chybí vyznačení svislých svodů ze střechy
- výkres řezů doplnit o profil původního terénu
- tloušťku anhydritového potěru volit dle zatížení provozu a tl. tepelné izolace

Předložená diplomová práce splňuje požadavky zadání diplomové práce.

Klasifikační stupeň ECTS: **A/1**

V Brně dne 18. 1. 2013


_____ podpis

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS	A	B	C	D	E	F
Číselná klasifikace	1	1,5	2	2,5	3	4