

## POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Bakalářka : Jana Odehnalová

Oponent : Ing. Lukáš Kotek

Bakalářská práce „SPORTOVNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PETROVICE – HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA“ je vypracována v dostatečném rozsahu, obsahově odpovídá zadání BP a týká se hlavních činností řešeného objektu.

V přílohové části B1.2 je stejným šrafem popsána zpevněná a nezpevněná plocha. Doporučil bych rozlišení a rozepsání těchto ploch.

Odkaz 1 ve výkrese dané přílohy není vypsán v legendách či poznámkách.

Doporučil bych jiné umístění skladu náradí, který je situován mezi průjezdy.

Ve výkresu zařízení staveniště není dostatečně vyznačena plocha zakázané manipulace nad prostory zařízení staveniště.

V přílohové části B1.4 jsou drobné neshody mezi jednotlivými kroky – doporučil bych podrobnější zpracování jednotlivých částí výstavby a vytvoření vazeb mezi jednotlivými kroky.

Kóty ve výkrese B1.5 nejsou v souladu. Jednotlivé šířky 23 200mm, 21 338mm, 34 800mm nemají potřebnou délku nosníku 14 225 mm.

V příloze B 1.7 je definovaná potřeba vody, a to 9,795 m<sup>3</sup> za den – tato hodnota je příliš vysoká – bude nutné ošetřovat betonové konstrukce 20 dnů?

Všeobecně lze říci, že bakalářská práce má dostatečnou úroveň a rozsah bakalářské práce byl dodržen.

Bakalářskou práci doporučuji k přijetí.

**D / 2,5**

Klasifikační stupeň ECTS: .....

V Brně dne : 3.6.2013



Podpis

### Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS	A	B	C	D	E	F
Číselná klasifikace	1	1,5	2	2,5	3	4