

## POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor diplomové práce: Bc. David OVÍSEK

Oponent diplomové práce: Ing. Miroslav MÁTL, Ph.D.


Bc. David Ovísek předložil k hodnocení svoji diplomovou práci na téma Obecní úřad. Předložená práce ve svém stupni – realizační projektová dokumentace, je dostatečně zpracovaná jak v textové, tak i ve výkresové části. Po jejím prostudování mám k uvedené práci tyto připomínky:

- Výkres základů (č. F.01) – nevhodné uložení základové desky – smykové působení u vnějšího základového pasu,
- Půdorys 1.NP (č.F.02) – příliš různorodé zdivo – cihelné, pórobetonové, sádrokartové příčky,
- grafické značení hmot – není plně v souladu s normou ISO,
- místnost č. 103 Výtah – není nutné provádět povrchové úpravy - dlažby ani omítky,
- označení místností – čísla musejí být výrazná a podtržená,
- místnost č. 109 Kavárna – povrchová úprava PVC není do takové místnosti vhodná,
- skladby podlah (obecně) obsahují i nosné konstrukce,
- navržená skladba P6 – považuji za nevhodně řešenou – dubová masivní prkna by měly mít tloušťku min. 20 mm.

Přes výše uvedené vytýkané nedostatky doporučuji předloženou práci k přijetí a hodnotím

Klasifikační stupeň ECTS: B / 1,5

V Brně dne 16. ledna 2013

  
.....  
Podpis

### Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS	A	B	C	D	E	F
Číselná klasifikace	1	1,5	2	2,5	3	4