

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor bakalářské práce: Josef John

Oponent bakalářské práce: Ing. Jaroslav Janovský


Student zpracovával v rámci své bakalářské práce projekt rodinného domu s provozovnou.

Otázky a výtky oponenta:

- 1) Ve výkrese základů nejsou zakresleny prostupy pro ležatou kanalizaci a její vedení např. přes roh základového pasu není vhodné. Řešení zdůvodněte.
- 2) Ne všechny sítě jsou v legendě výkresu situace popsány.
- 3) Je užitý typ odpadní jímky vhodný pro instalaci bez obetonování? Vysvětlete užití tepelné izolace na víku.
- 4) Vysvětlete použití a způsob provádění kamenného obkladu (dle legendy z gabionů) na části provozovny, jeho kotvení ke zdi a separaci od tepelně-izolační vrstvy.
- 5) V řezu C-C je patrné, že hnanému dešti není zabráněno v zatečení do části provozovny.
- 6) Vysvětlete provádění odskoku obvodového zdiva v 2NP. Nelze provést jen v rámci tepelné izolace?
- 7) Do jaké výšky nad terénem jste pro zateplení soklu použil XPS?
- 8) Popište postup provádění gabionů kolem nosných sloupů.
- 9) Je užití kačírku vhodné na mechanicky kotveném střešním plášti se spádem do žlabu? Užitá zábrana nezabrání vymývání kačírku.

Klasifikační stupeň ECTS: *B/1,5*

V Brně dne 9.6.2014


.....
Podpis

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS	A	B	C	D	E	F
Číselná klasifikace	1	1,5	2	2,5	3	4