

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor bakalářské práce: Monika Tazbírková

Oponent bakalářské práce: Ing. Tereza Bečkovská

Oponentní posudek byl vypracován na bakalářskou práci s názvem „Rodinný dům, Jeseník“, kterou vypracovala studentka Monika Tazbírková ve školním roce 2013/2014. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou dřevostavbu řešenou v systému NOVATOP.

Z hlediska provozního a architektonického se s úkolem vyrovnala dobře. Bakalářská práce je zpracována na odpovídající grafické úrovni s dostatečným množstvím detailů. Dokumentace odpovídá zadání a rozsahem požadavků na bakalářskou práci a obsahuje fyzicky všechny nezbytné části prováděcího projektu včetně základních statických výpočtů, tepelně technického a požárně bezpečnostního posouzení.

K jednotlivým výkresům bakalářské práce mám následující připomínky:

Výkres číslo D.1.1.03 – Sedlová střecha nad 2NP

- Výkres (především půdorys) není dostatečně propracovaný – chybí např. výškové kóty, okap.

Výkres číslo D.1.1.06 – Stropní konstrukce nad 1NP

- Chybí označení a popis stropních dílců; zakreslují se v půdoryse stropů nenosné příčky?
- Jak bude zajištěno ztužení objektu?

Výkres číslo D.1.2.01 – Základy

- Vysvětlíte způsob založení a z jakého důvodu jsou tvarovky ze ztraceného bednění navrženy jen v části půdorysu objektu.

Závěrem lze konstatovat, že se bakalář zhostil daného úkolu, s výjimkou uvedených nedostatků, dobře.

Dále řada z výše uvedených drobných připomínek není vzhledem k zadání zásadního charakteru, ale pouze upozorňuje na některé nedostatky a nastiňují místa, které by bylo vhodné řešit jinak, případně doplnit. Výše uvedené nedostatky pravděpodobně plynou z nedostatečné projekční praxe.

Doporučuji tedy Bakalářskou práci k obhajobě a celkově ji hodnotím:

Klasifikační stupeň ECTS: C/2

V Brně dne 10. 6. 2014



Podpis

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS	A	B	C	D	E	F
Číselná klasifikace	1	1,5	2	2,5	3	4