

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor diplomové práce:

Bc. Vítězslav Jurák

Oponent diplomové práce:

ing.arch.Klvaňa Jiří

1. diplomová práce – Novostavba farního kostela v Brně-Líšni

2. posouzení úrovně stavebního řešení z hlediska konstrukčního, provozního a architektonického

Diplomová práce je vypracována s názornou studií a s přehledným značením výkresové dokumentace. Stavební řešení a použití materiály odpovídají současným trendům ve stavební výrobě. Členění objektu, provozní vazby a dispoziční řešení až na detaily vhodným způsobem řeší zadany úkol a z celého výsledku je patrné konkrétní zadání a zjevně i konkrétní řešení jak dispozičních tak technických vazeb. Vzhled netradičního objektu nevykazuje zjevné vady.

3. úplnost, přesnost a výstižnost řešení objektu v daném rozsahu ve zpracované dokumentaci a grafická úroveň

Z hlediska zadaného rozsahu je zpracovaná dokumentace velmi rozsáhlá a podrobná, přehledná a výstižná a celková grafická úroveň zpracování dokumentace je na velmi dobré úrovni.

4. vytčení chyb v konstrukčním řešení, provozně technickém řešení a v dodržování zásad zakreslování stavebních konstrukcí

- V pohledech schází výpis značení materiálu
- Popište údržbu a obsluhu sklápěcích oken do prostoru chrámu - pohled východní
- Některé místnosti mají nestandardní rozměry s obtížnou zaříditelností - S128
- Dveře z úklidové místnosti otvíravé přímo do chrámového prostoru jsou méně vhodné
- V prostoru šaten schází zakres trvalých součástí dispozice – šatních skříňek
- Otvírání dveří ze zádveří do prostoru chrámu před interierové okno není vhodné

5. zhodnocení z hlediska vlastního tvůrčího přínosu a využitelnosti v praxi

Z uvedené práce je zřejmý velmi zodpovědný přístup k řešení zadaného úkolu

Klasifikační stupeň ECTS: „A“

V Brně dne 26.01.2015



Podpis

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS	A	B	C	D	E	F
Číselná klasifikace	1	1,5	2	2,5	3	4