

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor diplomové práce: Bc. Michal DREXLER

Oponent diplomové práce: Ing. Martin RYCHTECKÝ

Předloženou diplomovou práci Bc. Michala Drexlera na téma – „Bytový dům Olomouc, Nezvalova ulice, stavebně technologická příprava stavby“ jsem prostudoval a mám k ní tyto připomínky:

Situace zařízení staveniště – výkres 3

Na tomto výkrese postrádám vrstevnice a staveništní přípojky vedoucí pod komunikací musí být v chrániče! Bylo nějakým způsobem řešeno očištění/umytí dopravních prostředků při zemních pracích, aby neznečišťovali okolní komunikace? Proč je staveništní rozvaděč elektriky na každém výkrese ZS jinde? Není lepší ho dát hned napoprvé správně a napořád?

Časový graf akce - CONTEC

Popište prosím, jak jste vyřešil betonáž v zimních měsících – dle podkladů provádíte poslední 2 patra (6.NP a 7.NP) v zimě + zdění obvodových a vnitřních stěn?

Jaké jsou podmínky BOZP při práci v exteriéru a v zimních měsících?

Diplomová práce splňuje rozsah zadání, diplomant prokázal schopnost samostatného řešení problému. Uvedené připomínky jsou spíše formálního rázu, nejedná se o závady, které by bránily dát diplomantovi možnost obhájení své práce.

Vzhledem k rozsahu a zpracování výkresové a textové části předložené dokumentace hodnotím diplomovou práci diplomanta Drexlera známkou:

Klasifikační stupeň ECTS: **B/1,5**

V Brně dne 18. 1. 2016

.....
Podpis

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS	A	B	C	D	E	F
Číselná klasifikace	1	1,5	2	2,5	3	4