

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor bakalářské práce: Ondřej Jagoš

Oponent bakalářské práce: Ing. Miroslav Mátl, Ph. D.,


Student Ondřej Jagoš předložil k hodnocení svoji bakalářskou práci s názvem „**Rodinný dům**“. Předložená bakalářská práce je zpracována ve stupni dokumentace pro provedení stavby.

Zpracování lze považovat za dostatečné jak v textové, tak i ve výkresové části. Po jejím prostudování mám k uvedené práci tyto připomínky:

- Výkres č. C.4 – Koordinační situační výkres – nevhodně graficky (barvou zelenou) značené zelené plochy. Graficky značené zelené plochy mimo p. č. 1604/16 nejsou součástí předmětu řešení rodinného domu. Nejedná se o prostor, řešený bakalářskou prací.
- Výkres č. C.4 – Koordinační situační výkres – přípojky inženýrských sítí na uliční inženýrské řády musí být kolmé, nikoliv pod úhlem.
- Výkres č. D.1.1.02 – absence překladů. (Absence překladů i u ostatních výkresových částí).
- Výkres č. D.1.1.01 – Chybné značení dveří – Levé jsou ve skutečnosti pravé a naopak.
- Výkres č. D.1.1.02 – Chybné značení dveří – Levé jsou ve skutečnosti pravé a naopak.
- Výkres č. D.1.1.03 – Chybné značení dveří – Levé jsou ve skutečnosti pravé a naopak.
- Výkres č. D.1.1.05 – Skladba SP4 – Betonová mazanina – 1.PP
 - Nesprávně řešené statické připojení železobetonové vodorovné základové konstrukce k železobetonovým základovým pasům.
 - Nevhodně navržená konstrukční vrstva - podkladový beton C25/30, KARI 100/100/8mm, tl. 150mm.
 - Absence železobetonové základové desky.
 - Štěrkový podsyp – není definována frakce podsypu.

Klasifikační stupeň ECTS: **C / 2**

V Brně dne 06.06.2016.


.....
Podpis

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS	A	B	C	D	E	F
Číselná klasifikace	1	1,5	2	2,5	3	4