



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

FAKULTA STAVEBNÍ

Studijní program B3501 ARCHITEKTURA POZEMNÍCH STAVEB
Typ studijního programu Bakalářský studijní program s prezenční formou studia
Studijní obor Architektura

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE MIKULÁŠKOVO NÁMĚSTÍ BRNO

Student **Kociánová Lenka**
Oponent **ing. Jiří Fišer**

A. Dokladová část

- textová část v souladu s požadavky vyhlášky 499/06

B. Konstrukční studie

- u výkresů situací doporučuji zvýraznit resp. graficky lépe vyznačit nový a původní stav (pokud možno nejlépe vícebarevným tiskem)
- upřesnit detail napojení vodorovné izolace (folie) na svislé železobetonové stěny z vodostavebního betonu
- prověřit umístění zařizovacích předmětů v prostoru místnosti 211 v 2.NP. Prostor je nazván jako „komunikační krček s barem“, „zázemí baru“ a nejsou zde navrženy žádné zařizovací předměty (umyvadlo, dřez, zázemí pro obsluhu,...)
- u střechy S1 (viz. Půdorys střechy S1) prověřit množství odváděných vod, poměrně velká plocha střechy je svedena do relativně malého žlábků se 2 odtoky

C. Stavební část

- upřesnit protiskluz navržených keramických dlažeb dle jednotlivých vnitřních prostor
- prověřit výšku příček s volným koncem v 2.NP (viz. Řez A-A, příloha C-03)
- v řezu A-A v 2.NP zakreslen v 2.NP okenní otvor, v půdorysu 2.NP je poloha řezu A-A naznačena mimo otvor – upravit polohu řezu
- upřesnit resp. doplnit požadavky na lehký obvodový plášť, základní popis uveden pouze u pohledů v konstrukční části, ve stavební části v půdorysech LOP označeny (č. 3 v kroužku), ve výpisech nedohledány. Provéřít požadavky na materiálové řešení nosných konstrukcí a zasklení.

D. Architektonický detail

- promyšlený montážní postup nerezového zábradlí

Klasifikační stupeň ECTS: B

V Brně dne 24.2.2014

Podpis

Klas. stupeň ECTS	A	B	C	D	E	F
Číselná klasifikace	1	1,5	2	2,5	3	4

Klasifikační stupnice