

Posudek oponenta diplomové práce

Název práce: Novostavba stavebního objektu

Autor práce: Bc. Petra Čavojská

Oponent práce: Ing. Eva Kolářová

Popis práce:

Oponentský posudek byl vypracován na diplomovou práci, která zpracovává projekt mateřské školy. Mimo to slouží objekt pro volnočasové aktivity. Budova je dvoupodlažní zděná, s plochou střechou.

Hodnocení práce:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Odborná úroveň práce	☒	☐	☐	☐
2. Vhodnost použitých metod a postupů	☐	☒	☐	☐
3. Využití odborné literatury a práce s ní	☒	☐	☐	☐
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce	☐	☒	☐	☐
5. Splnění požadavků zadání práce	☒	☐	☐	☐

Komentář k bodům 1. až 5.:

Celkově je odborná úroveň diplomové práce velmi dobrá. Konstrukčně se jedná o standardní objekt. Až na některé drobnosti týkající se pravidel zobrazování (zejména tl. čar) je dokumentace přehledná.

Připomínky a dotazy k práci:

1. Situace – jakým způsobem je řešena doprava? Jaká jsou pravidla pro návrh přechodu pro chodce. Z jakého důvodu je navržen odbočovací pruh? Jak jste určovala počet parkovacích stání? Co znamená parkoviště principu K+S. Jaká je cena 1m² zpevněných pojezdových ploch.
2. Řez A-A – zdůvodněte použití tvárnic ztraceného bednění u vnitřních nosných stěn.
3. Dle vyhl. č. 268/2009 je požadovaná minimální světlá výška u MŠ 3,0 m. Máte navrženo 2,8 m. Z jakého důvodu?
4. Dle stejné vyhlášky musí být prostor šaten osvětlený a větraný. Jak zajistíte tento požadavek?

Závěr:

Předložená práce je obhajitelná.

Celkové hodnocení vychází z hodnocení práce v jednotlivých bodech a z připomínek.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **B / 1,5**

Datum: 28. ledna 2021

Podpis oponenta práce.....