

Posudek oponenta diplomové práce

Název práce: Penzion s kavárnou

Autor práce: Bc. Aneta Jášková

Oponent práce: Ing. Jiří Kalánek

Popis práce:

Hodnocená práce řeší stavbu penzionu s malou kavárnou.

Hodnocení práce:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Odborná úroveň práce	☐	☒	☐	☐
2. Vhodnost použitých metod a postupů	☐	☒	☐	☐
3. Využití odborné literatury a práce s ní	☐	☒	☐	☐
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce	☐	☒	☐	☐
5. Splnění požadavků zadání práce	☐	☒	☐	☐

Komentář k bodům 1. až 5.:

Diplomová práce je dle mého názoru zpracována na velmi dobré úrovni.

Připomínky a dotazy k práci:

K čistírně odpadních vod je přivedena kanalizační přípojka. Není vhodné (nutné) dovést i jiné inženýrské sítě? Co je nutné doplnit mezi ČOV a zasakovací objekt?

Studentka ve výpisu skladeb uvádí "požadavek" na třídu prostředí betonu XC1? Na základě čeho byla stanovena zrovna tato hodnota?

Studentka uvádí (v části stavební fyzika), že zateplení obvodového pláště má na neprůzvučnost zanedbatelný vliv. Je tomu skutečně tak? (např. dle ETAG 004,...)

Závěr:

Doporučuji práci k obhajobě.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **B / 1,5**

Datum: 16. ledna 2018

Podpis oponenta práce.....