

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor diplomové práce: Bc. Klára Minářová

Oponent diplomové práce: Ing. Edita Juračková

Studentka ve své diplomové práci řeší návrh zázemí biatlonového areálu. Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a jako taková je i předmětem oponentního posudku.

I. Úroveň stavebního řešení zadané diplomové práce z hlediska konstrukčního, provozního a architektonického

Studentka prokázala při zpracování diplomové práce ucelené znalosti z oboru pozemního stavitelství a přidružených specializovaných oborů, a to v rozsahu předpokládaných znalostí magisterského studia.

II. Úplnost, přesnost a jednoznačnost výstupů diplomové práce, úroveň grafického zpracování

Diplomový projekt je zpracován pečlivě, v požadovaném rozsahu zadání projektu diplomové práce – tj. projektu pro provedení stavby. Grafická úroveň je dobrá a odpovídá požadavkům běžné projekční praxe.

Nedostatky popsané níže jsou především poznámky z praxe a je zde velký předpoklad, že studentka další praxí tyto nedostatky odstraní.

III. Vytčení chyb diplomové práce

- 1) Situace - není patrné zajištění kontroly vstupenek návštěvníků (oplocení, turniket, atd.), stejně tak se jeví „zastrčené“ umístění recepce
- 2) Situace - nepřehledné rozlišení konce veřejné sítě a začátku přípojky, absence kót přípojek (místa napojení do objektu, délky samotných přípojek)
- 3) Technická místnost 109 není odvodněna
- 4) Bylo by vhodné rozdělit a označit WC pro zaměstnance od WC pro veřejnost, stejně tak šatny (kapacita zařízení)
- 5) U vnitřních stěn tl. 150 mm chybí překlady

- 6) Mezi prostorem WC a předsíní WC mají být posuvné dveře? Vypadá to tak, avšak chybí označení
- 7) Vstup do šaten přes umývárnu? V případě pánské šatny přes umývárnu s pisoáry? Vhodnější by byl vstup z chodby
- 8) 3. NP – kuchyňka + občerstvení – stravovací provoz – chybí hygienická smyčka zaměstnanců, sklad potravin a rozdělení skladu
- 9) 4. NP – bezbariérový pokoj je lépe vybavit sprchovým koutem
- 10) 4. NP – byt správce by mohl být větší o šířku chodby

Studentka zpracovala diplomovou práci pečlivě, s potřebnou úpravou a v předepsaném rozsahu. Všechny části projektové dokumentace jsou členěny do přehledných celků a dokumentace má dobrou grafickou úroveň. Doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Klasifikační stupeň ECTS: **B/1,5**

V Brně dne 24. 1. 2017

.....

Podpis

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS	A	B	C	D	E	F
Číselná klasifikace	1	1,5	2	2,5	3	4