

Posudek oponenta bakalářské práce

Název práce: Autocentrum VW Group Brno

Autor práce: Jakub Sedláček

Oponent práce: Ing. Jaroslav Štikar

Popis práce:

Bakalářská práce řeší Autocentrum VW Group. Pozemek stavby je vymezen ulicemi Jana Svobody a Cejl. Stavba sestává ze tří funkčních celků: prodeje nových vozů, skladového a technického zázemí a servisu. Objekt prodeje nových vozů je dvoupodlažní, sklad a servis jsou halové objekty. Založení objektu je navrženo na vrtaných pilotách, železobetonových základových patkách a základových pasech. Nosná konstrukce je z ocelového montovaného skeletu s nosnými ocelovými sloupy, příhradovými vazníky, vaznicemi a trapézovými plechy. Obvodové konstrukce jsou z proskleného obvodového pláště Schüco a fasádních panelů Kingspan. Střechy jsou ploché, jednoplášťové s tepelnou izolací a krytinou z modifikovaných asfaltových pásů.

Dokumentace má prokázat všeobecnou připravenost pro působení v profesním prostředí.

Hodnocení práce:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu	☒	☐	☐	☐
2. Odborná úroveň práce	☒	☐	☐	☐
3. Vhodnost použitých metod a postupů	☒	☐	☐	☐
4. Využití odborné literatury a práce s ní	☒	☐	☐	☐
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce	☒	☐	☐	☐
6. Splnění požadavků zadání práce	☒	☐	☐	☐

Připomínky a dotazy k práci:

U detailu C – 05 chybí název výkresu

Půdorys 1. NP: z čeho jsou turniketové dveře?

Půdorys 1. a 2.NP: kde je zakresleno odpadní potrubí dešťových vod ze střechy?

Výpis výrobků truhlářských, zámečnických a klempířských: chybí okótované schéma jednotlivých výrobků, v zámečnických výrobcích chybí ocelový žebřík výlezu na střechu.

Architektonický detail: chybí nadpisy u zakreslení dílčích detailů.

Závěr:

Posuzovaný návrh pokládám za velmi kvalitní, splňuje všechny požadavky na vysokoškolskou kvalifikační práci a doporučuji jej k obhajobě.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **A / 1**

Datum: 8. února 2018

Podpis oponenta práce...