

Posudek oponenta diplomové práce

Název práce: Polyfunkční dům

Autor práce: Bc. Jan Osička

Oponent práce: Ing. Klára Elešová

Popis práce:

Oponentský posudek byl vypracován na diplomovou práci na téma „Polyfunkční dům“ v proluce v Brně na ulici Křenová, kterou vypracoval student prezenčního studia Bc. Jan Osička ve školním roce 2017/2018.

Hodnocení práce:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Odborná úroveň práce	☒	☐	☐	☐
2. Vhodnost použitých metod a postupů	☒	☐	☐	☐
3. Využití odborné literatury a práce s ní	☒	☐	☐	☐
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce	☒	☐	☐	☐
5. Splnění požadavků zadání práce	☒	☐	☐	☐

Komentář k bodům 1. až 5.:

Zpracování diplomové práce je velmi dobré, výkresová část je přehledná a velmi detailně zpracovaná. Dokumentace odpovídá zadání a rozsahem požadavků na diplomovou práci.

Připomínky a dotazy k práci:

- šířka schodiště pro tento typ domu je 1100 mm, ale má to být čistá míra po odečtení madel a zábradlí. Určitě bych ji minimálně o 50 mm ideálně o 100 mm zvětšila.
- zvážila bych v některých koupelnách provedení přízdívek, aby se vyhnulo zasekávání instalací do zdí mezi bytem a chodbou. Znehodnocují se tak akustické vlastnosti stěny.
- zvážila bych jiné osazení/kotvení ŽB schodiště do nosných zdí z hlediska akustiky
- nedokáži si představit, že by se vozíčkář v bezbariérovém bytě dostal z chodby do koupelny s ohledem na otevírající se dveře do chodbičky
- popište jak a do čeho bude kotveno skleněné zábradlí u oken ve 3. a 4. NP
- v půdoryse sjezdu chybí reliéfní dlažba na přechodu chodník/sjezd

Situační výkresy:

- v situačním výkrese C2 bych pro přehlednost vymazala z legendy prvky, které v situaci nejsou zobrazeny např. Přípojky
- jaká je normová šířka krajního parkovacího stání? Určitě 2500 mm?

PBŘ:

- PNP zasahuje na sousední soukromý pozemek, zamyslete se, jaká by se dala udělat opatření, aby tomu tak nebylo.

Závěr:

Tato diplomová práce je velmi dobře zpracovaná. Výše zmíněné připomínky nejsou zásadního charakteru. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1

Datum: 19. ledna 2018

Podpis oponenta práce.....

