

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor bakalářské práce: Lukáš Kojan

Oponent bakalářské práce: Ing. Sylvia Svobodová

Student ve své bakalářské práci řešil projekt novostavby rodinného domu. Projekt je pečlivě zpracovaný, ale vyskytuje se zde několik nedostatků. Z hlediska dispozičního řešení lze vytknout umístění záchodové mísy na WC v 2NP, kdy se nachází pod šikminou střechy, výška stropu je zde nedostatečná. Ve výkresech řezu nejsou zakresleny zařizovací předměty. Nášlapná vrstva podlahy je dotažena až ke stěně bez vytvoření dilatace, viz detaily č. 3 a 4. V detailech č. 1 a 2 nejsou uvedené výškové kóty. V detailu střešního okna (D2) lemování střešního okna nenavazuje na krytinu a vzniká zde volný pruh.

Průvodní, souhrnná technická i technická zpráva mají veškeré náležitosti. Jsou přiloženy výpisy prvků a skladeb. Byla vyhotovena požární zpráva, tepelně technické posouzení budovy a tepelný štítek budovy. Dále byl vyhotoven model navrhovaného objektu.

Student splnil požadovaný rozsah bakalářské práce a prokázal, že se velmi dobře orientuje v dané problematice.

Klasifikační stupeň ECTS: *B/1,5*

V Brně dne 31.5.2015



Podpis

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS	A	B	C	D	E	F
Číselná klasifikace	1	1,5	2	2,5	3	4