

Posudek oponenta diplomové práce

Název práce: Komplexní diagnostika při hodnocení stavebně statického stavu objektu

Autor práce: Bc. Anežka Kinclová

Oponent práce: Ing. Jaromír Láník, Ph.D.

Popis práce:

Diplomová práce je zaměřena na provedení a vyhodnocení stavebně statického průzkumu zděného objektu. Na základě provedené diagnostiky a vyhodnocení všech dat, je provedeno celkové hodnocení stavu objektu s ohledem na plánovanou rekonstrukci.

Hodnocení práce:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Odborná úroveň práce	☒	☐	☐	☐
2. Vhodnost použitých metod a postupů	☒	☐	☐	☐
3. Využití odborné literatury a práce s ní	☐	☒	☐	☐
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce	☐	☒	☐	☐
5. Splnění požadavků zadání práce	☒	☐	☐	☐

Připomínky a dotazy k práci:

Pro výpočet návrhové pevnosti zdiva je třeba znát vlhkost. Jakým způsobem jste určila vlhkost zdiva, příp. jak bychom mohli vlhkost zdiva ověřit?

Závěr:

Diplomová práce splňuje požadavky uvedené v zadání práce a doporučuji podstoupit k obhajobě

Klasifikační stupeň podle ECTS: **B / 1,5**

Datum: 23. ledna 2018

Podpis oponenta práce.....