

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor diplomové práce: Bc. Veronika Rehortová

Oponent diplomové práce: Ing. arch. Dušan Vostrejž

Název diplomové práce:

SPORTOVNÍ CENTRUM ZA LUŽÁNKAMI BRNO

1. Územní vazby a urbanismus

B

- Na základě podrobných analýz navrhuje autorka radikální přestavbu řešeného území. Doplnuje stávající objekty a vytváří nové velkoryse pojaté volné, převážně zpevněné plochy, do kterých umísťuje nové objekty sportovních zařízení. Jako originální považuji přemostění celého území vysutou komunikací nad okolním terénem. Prostupnost řešeným územím a orientace v něm je přehledná.

2. Architektonický koncept

B

- Autorka řeší velkoryse spojení dvojice stadionů (hokejového a fotbalového), jejich doplňkové prostory, venkovní a vnitřní sportoviště. Je otázkou, zda je toto spojení odlišných sportovních aktivit reálné. Společná podzemní platforma může přinášet provozní komplikace a může zřejmě fungovat pouze za předpokladu jednoho vlastníka areálu.

3. Funkční a dispoziční řešení

B

- Dispoziční řešení fotbalového stadionu se jeví jako logické a promyšlené. Postrádám srozumitelně řešené okolí objektu z hlediska přístupu fanoušků k tribunám za předpokladu, že je stadion osazený částečně do svahu. Dále bych uvítal prezentaci alternativního využívání stadionu (hudební produkce, jiné sporty, společenské akce,...) Není dostatečně prezentován nástup na jednotlivé tribuny, označení jednotlivých objektů, jejich identifikace, barevnost,... Dále jsem nenašel možnosti bezbariérového nástupu na vysutou lávku.

4. Konstrukce a materiály

B

- Konstrukce zastřešení je řešena detailně a vytváří hlavní architektonický výraz stadionu. Ostatní materiály a konstrukce už tak jednoznačně srozumitelné nejsou.

5. Výsledná prezentace práce

C

- Předložená práce je zpracována na dobré úrovni. Půdorysná schémata a řezy jsou přehledná a detailně zpracována. Výrazným nedostatkem práce je její špatná čitelnost, která je dána nevýrazným grafickým zpracováním. Ve vizualizacích na sebe váže větší pozornost figurální stafáž než vlastní řešení objektů. Je škoda, že jinak zajímavý projekt postrádá srozumitelnost a dostatečnou čitelnost.

Celkové hodnocení diplomové práce:

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

B

Otázky k obhajobě a připomínky diplomové práci:

Slovní hodnocení práce:


Předložená práce je zpracována na dobré úrovni. Nedostatkem je její grafická srozumitelnost.

Otázky a náměty k obhajobě:

Jakým způsobem bude hrací plocha nasvícena a kde budou umístěny informace o stavu utkání.

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5

V Brně dne 8.6.2016



Podpis

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS	A	B	C	D	E	F
Číselná klasifikace	1	1,5	2	2,5	3	4