

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor bakalářské práce: Jiří Kašpar

Oponent bakalářské práce: Ing. Pavla Mocová

Název BP: Rodinný dům s provozovnou

Akademický rok: 2013/2014

Úkolem Jiřího Kašpara bylo zpracovat bakalářskou práci na téma „Rodinný dům s provozovnou“ na úrovni prováděcího projektu.

Bakalářská práce splňuje rozsahem i obsahem zadání.

Připomínky a náměty k některým částem bakalářské práce:

Část D:

D.1.1.1 - Půdorys 1NP:

- Jak jsou řešeny výškové rozdíly mezi objektem - podlaha 1NP a navazujícím venkovním prostorem.

D.1.1.4 - Řez A, B + D.1.1.5 - Řez C:

- Vhodnost umístění skladeb přímo na výkresy řezů.
- Chybí průběhy PT.

D.1.1.7 - Pohled na střešní plášť:

- Zdůvodněte absenci výlezu na střechu, Co znamená označení M?
- Chybí výpis střešních rovin.

D.1.1.08 - Detail prahu vrat:

- Jakým způsobem bude kotven Comact foam?
- Chybí kóty ve schodišťovém prostoru.

D.1.1.10 - Detail střešního pláště a pozednice vikýře:

- Jakým způsobem bude kotven hranol pro připevnění palubek?
- Uveďte jinou možnost řešení místa "seseknuté" HELUZ tvarovky.
- Jak bude kotvena pozednice? Uveďte možné způsoby.

D.1.1.11 - Detail terasy:

- Jak bude zabráněno sesunutí dlažby?
- Způsob kotvení zábradlí z boku do "děrované" cihly HELUZ.
- Chybí skladba stěn.


D.1.2.2 - Krov:

- Kotvení pozednic – popsat nebo naznačit v půdorysu?
- Naznačení vymetacího otvoru v půdoryse.

Závěrem lze konstatovat, že bakalářská práce je řešena konstrukčně, architektonicky a dispozičně v souladu s platnými předpisy. Celkově lze považovat zpracování na velmi dobré úrovni. S ohledem na kvalitu zpracování navrhuji hodnocení bakalářské práce.

Klasifikační stupeň ECTS: *A/I*

V Brně dne 3. 6. 2014


.....
Podpis

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS	A	B	C	D	E	F
Číselná klasifikace	1	1,5	2	2,5	3	4