

Posudek oponenta bakalářské práce

Název práce: Knihovna - Glasgow

Autor práce: Zuzana Porubčanová

Oponent práce: Ing. Klára Tomášová

Popis práce:

Oponentský posudek byl vypracován na bakalářskou práci na téma „**Knihovna - Glasgow**“ v Trenčíně, kterou vypracovala studentka prezenčního studia Zuzana Porubčanová ve školním roce 2019/2020.

Hodnocení práce:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu	☒	☐	☐	☐
2. Odborná úroveň práce	☒	☐	☐	☐
3. Vhodnost použitých metod a postupů	☐	☒	☐	☐
4. Využití odborné literatury a práce s ní	☒	☐	☐	☐
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce	☐	☒	☐	☐
6. Splnění požadavků zadání práce	☒	☐	☐	☐

Připomínky a dotazy k práci:

Situační výkresy:

- situaci by chtělo zpřehlednit buď barevně, nebo použít různé tloušťky čar. Zanikají kóty, popisky aj.
- rozhledový trojúhelník má stejnou šrafu jako zpevněné plochy.
- chybí mi okótování hlavního stavebního objektu vůči hranicím stavebního pozemku.

Výkresová část:

C 04 – výkres základů:

- nesedí v řezu a půdoryse kóta horní hrany základové desky
- z jakého betonu budou provedeny základové konstrukce, případně jak bude objekt zaizolovaný proti zemní vlhkosti?

C 05 - půdorys 1.NP:

- v legendě jsou chybně uvedené popisy u příček
- je před výtahem dostatek prostoru pro vozíčkáře?

C 06 - půdorys 2NP:

- jak svedete odpady od pisoárů a WC 2.08 do instalační šachty?
- kudy povedete svislý dešťový svod ze střechy nad čítárnou?

C 07 - půdorys 3NP:

- u podesty ze schodiště do prostoru 3.12 chybí zakreslené zábradlí
- v čítárně 3.12 u 3.10 – prostor schodiště je na podlaze zakreslený jakýsi prvek bez popisu. Co to je?

C 08 a C 09 – výkresy tvaru stropu

- chybí mi zde zákres prostupů pro instalace a šachty

C 10 – výkres střechy:

- chybí mi zakreslení odvětrání kanalizace a VZT. Pokud není řešeno nad střechu, jak je vyřešeno?

C 11 a C12 řezy:

- z jakého betonu budou provedeny základové konstrukce a spodní stavba, případně jak bude objekt zaizolovaný proti zemní vlhkosti?

C 16 – detail nadpraží:

- v detailu jsou předokenní žaluzie, které nejsou zakresleny v pohledech

Architektonický detail:

- jaký bude postup montáže všech prvků zábradlí ke schodnici „I“

Závěr:

Práci a zpracování hodnotím jako velmi dobré. Zmíněné nedostatky vznikly nedostatečnou praxí, kterou studentka v budoucnu získá.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **A / 1**

Datum: 1. dubna 2020

Podpis oponenta práce