

Posudek oponenta diplomové práce

Název práce: Penzion

Autor práce: Bc.Ivan Jančo

Oponent práce: ing.Ludvík Sláma

Popis práce:

Diplomová práce řeší návrh novostavby novostavbu Pensionu ve městě Valtice. V 1.NP je umístěna vinárna s jejím zázemím, v další části 1.NP a ve 2NP a 3.NP je ubytování.

Hodnocení práce:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Odborná úroveň práce	☐	☒	☐	☐
2. Vhodnost použitých metod a postupů	☐	☒	☐	☐
3. Využití odborné literatury a práce s ní	☒	☐	☐	☐
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce	☒	☐	☐	☐
5. Splnění požadavků zadání práce	☐	☒	☐	☐

Komentář k bodům 1. až 5.:

Připomínky a dotazy k práci:

Diplomová práce byla provedena kvalitně. Doporučuji komisi věnovat se následujícím částem této práce.

1/ Řešení, umístění a zakreslení tras splaškové a dešťové kanalizace ve výkrese situace.

2/ Výškovému osazení stavby , úrovní $\pm 0 = 218,80$ m.n.m. vzhledem k terénu v okolí stavby.

3/ Konstruktivnímu systému stavby , např. návrhu prvků u m.č. 103,101,106, 105,107,108, vhodnosti návrhu nosníků F8 + N také z hlediska realizace a ekonomického.

4/ Návrhu zázemí vinárny z hlediska jejího provozu.

5/ Počtu parkovacích a odstavných stání pro návštěvníky vinárny, ubytovaných a zaměstnanců.

6/ Způsobu větrání místností bez přímého větrání okny.

7/ Návrhu železobetonové desky strop jednodílné délky 39150 mm.

8/ Skladbě vrstev povrchových úprav navržených pod monolitickými železobetonovými konstrukcemi z hlediska pracnosti.

9/ Vhodnosti umístění m.č. 006 – skladu zahradních potřeb – v suterénu , z hlediska přístupu ze zahrady

10/ Způsobu vytápění, případně klimatizace stavby, návrhu místností pro tato zařízení.

11/ Způsobu odtékání vpusti, která je umístěna v suterénu na úrovni – 2,965.

12/ Názvům skladeb podlahy S 19 a S 5 v půdorysu 1.S a detailu B.

13/ Zakreslení prostupu pro výlez na střechu v půdorysu stropu nad 3.NP.

Závěr:

Klasifikační stupeň podle ECTS:

C / 2

Datum: 19. ledna 2018

Podpis oponenta práce.....

