

Posudek oponenta diplomové práce

Název práce: Hotel Karpaty ve Valašských Kloboukách

Autor práce: Bc. Káňová Anna

Oponent práce: Ing. Antonín Semrád

Popis práce:

Ve své práci diplomantka řešila částečně podsklepený objekt o dvou nadzemích podlažích se sedlovou střechou. V 1S jsou technické prostory se sociálním zázemím. 1NP obsahuje restauraci se zázemím, dále pokoje a také wellness. Ve 2NP se nachází pokoje, sklady a terasa. Objekt je řešen jako zděná stavba z prvků Heluz, zastropení a schodiště jsou navrženy monolitické železobetonové. Obvodové i vnitřní zdivo a 1S je provedeno z betonových trarovek.

Hodnocení práce:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Odborná úroveň práce	☐	☒	☐	☐
2. Vhodnost použitých metod a postupů	☒	☐	☐	☐
3. Využití odborné literatury a práce s ní	☒	☐	☐	☐
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce	☐	☒	☐	☐
5. Splnění požadavků zadání práce	☒	☐	☐	☐

Komentář k bodům 1. až 5.:

Diplomová práce je vyhotovena na velmi dobré odborné úrovni. Zvolená technologie vychází z charakteru a daného místa stavby. Při práci byla použita odborná literatura, normy, vyhlášky a internetové zdroje informací. Grafická úroveň je velmi dobrá. Diplomová práce obsahuje všechny požadované náležitosti.

Připomínky a dotazy k práci:

- V situaci je třeba doplnit pevný výškový bod, ke kterému jsou vztaženy všechny výškové úrovně, je nutno doplnit označení bočních vstupů do objektu;

- V půdorysu základů by bylo vhodné doplnit výškové kóty UT a PT a také průběh PT v řezech;
- V půdorysu 1S chybí vyznačení řezu A – A;
- V půdorysu 1NP posoudit vytvoření zádveří u chodby (místnost 1.32);
- V půdorysu 2NP je chybné označení výšky parapetu okna v místnosti 207 (viz řez A – A). Nesouhlas v rozměrech oken ozn. O1 mezi půdorysem a výpisem prvků. Před okny bez parapetu není zakresleno zábradlí. Na dílčím řezu B – B není zakreslen komín nad střechou v pohledu;
- V řezu A – A nejsou vykresleny dveře ve zdivu tl. 250 mm (místnost č. 1.34 na severovýchodní straně). Výšková kóta podhledu je +2,750 mm, kóta od podlahy je 2700 mm.

Závěr:

Předložená diplomová práce odpovídá zadání a splňuje požadavky na vysokoškolskou závěrečnou práci. Doporučuji ji přijmout k obhajobě.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **B / 1,5**

Datum: 15. ledna 2020

Podpis oponenta práce.....